



## Dyckerhoff Comfort

### Portlandkalkstencement EN 197-1 - CEM II/A-LL 42,5 N

	Værdi		Krav iht. EN 197-1/DIN 1164-10
<b>Egenskaber:</b>			
Trykstyrke 2 dage [MPa]	27	≥	10,0
Trykstyrke 28 dage [MPa]	49	≥	42,5
Begyndende afbindingstid [min]	189	≥	60
Volumensbestandighed [mm]	1	≤	10
Sulfatindhold (SO <sub>3</sub> ) [%]	3,3	≤	4,0

Denne cement fremstilles iht. EN-197-1 og kvalitetskontrolleres.

Ydeevnecertifikat:

40-CPR-5410-246100-09

Dancert Produktcertifikat B 256-4

Deuna Zement GmbH  
Industriestr. 7  
D-37355 Deuna  
Telefon: +49 (0)36076 8 2200

Dato: 02.01.2017  
gez.S.Stolze  
Qualitätsbeauftragter